

რისკი №5

სცენარი - ხანძარი მერიის შენობაში (შიდა საფრთხე)

**სცენარი შიდა საფრთხის რისკის მიხედვით:** შენობაში ხანძარი შესაძლოა გავრცელდეს, როგორც მხოლოდ შენობის კონკრეტულ ნაწილში, ასევე მთლიანად შენობის მასშტაბით. შესაბამისად, შეიძლება მოხდეს გასასვლელებსა და ცალკეულ ოთახებში კვამლის დაგროვება, რაც გამოიწვევს შენობაში მყოფი პირების ინტოქსიკაციას. მოსალოდნელია ცალკეულმა თანამშრომლებმა მიიღონ სხვასხვა ხარისხის დამწვრობა. მაღალმა ტემპერატურამ შესაძლოა გამოიწვიოს მზიდი კონსტრუქციის დაზიანება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს შენობის ცალკეული ელემენტების ნგრევა და გასასვლელების (მათ შორის საევაკუაციო) ჩახერგვა.

საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის მიხედვით გასატარებელი ღონისძიებები

პრევენცია

პერიოდულად უნდა შემოწმდეს ელექტროგაყვანილობის ვარგისიანობა, გამოვლინდეს ადვილად დაზიანებადი წერტილები და მიღებულ იქნეს ტექნიკური ზომები მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. გეგმიურად უნდა მიმდინარეობდეს ხანძრის პროფილაქტიკური ღონისძიებები სახანძრო უსაფრთხოების მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებისა და ნორმების შესაბამისად.

გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების დეტალური გეგმა სცენარი შიდა რისკის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	ღონისძიების განხორციელება აუე პასუხისმგებელი პირი	ღონისძიების განხორციელებაში დამხმარე პირები	განხორციელების ვადები	შენიშვნა
1.	ელექტრო გაყვანილობის, შტეპსელების, ელგამანაწილებელი დაფების, ჩამრთველების ვარგისიანობის შემოწმება და მათი განახლება.			მაისი, ნოემბერი	
2.	ცეცხლმაქრების განახლებისა და სახანძრო უსაფრთხოების ამადლების ღონისძიებების ორგანიზება	“====”		მარტი	
3.	სახურავის კონსტრუქციების მონიტორინგი და მისი შეკეთებისა და საწვიმარი მილების გამაგრება	“====”		აგვისტო	
4.	შენობის საერთო ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგის ორგანიზება (კომუნიკაციის, ნაგებობების, ელექტრობის, გაზის, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწესრიგება)	“====”		აგვისტო	
5.	შენობის გარე პერიმეტრის დაცვის მონიტორინგი და მისი ამადლების ღონისძიებების ორგანიზება	“====”		აპრილი	

6.	პრევენციული ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება	“====”		დეკემბერი	
----	--	--------	--	-----------	--

### მზადყოფნა

მერიის თანამშრომლები ინფორმირებული უნდა იყვნენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ხანძრის დროს, რომ მზადყოფნასა და გამართულ მდგომარეობაში უნდა ინარჩუნებდნენ ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებს, უნდა იცოდნენ მისი ექსპლუატაციის წესები. ამ მიზნით წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ორგანიზება უნდა გაეწიოს ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მუდმივ მონიტორინგსა და სპეციალურ ტრენინგებს სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში. პერიოდულად უნდა განახლდეს ხანძრის ქრობის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. ასევე, უზრუნველყოფილ უნდა იქნას კავშირგაბმულობის და შეტყობინების საშუალებების საიმედო ფუნქციონირება. ყოველწლიურად უნდა მოხდეს საგანგებო მართვის გეგმის განვითარება აღნიშნული რისკის ხელახალი შეფასების საფუძველზე.

### გასატარებელი მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური გეგმა სცენარი შიდა საფრთხის N1 რისკის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	ღონისძიების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი	ღონისძიების განმახორციელებაზე დამხმარე პირები	განხორციელების ვადები	შენიშვნა
1.	მართვის, კავშირგაბმულობის და შეტყობინების სისტემების მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა.		ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი	მარტი	
2.	სახანძრო დეტექტორული აღჭურვილობის დატესტვა	“====”	“====”	აპრილი, ოქტომბერი	
3.	შენობიდან ევაკუაციის პრაქტიკული წვრთნა	“====”	“====”	ნოემბერი	
4.	საგანგებო შტაბის სამაგიდო წვრთნა	“====”	“====”	მაისი	
5.	პრაქტიკული მეცადინეობა: „ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის გამოყენება“	“====”	“====”	სექტემბერი	
6.	თეორიული მეცადინეობა თემაზე: „უსაფრთხო ქცევის წესები შენობაში ხანძრის დროს“	“====”	“====”	ნოემბერი	

### რეაგირება

ხორციელდება შეტყობინება ხანძრის შესახებ „112“-ზე და სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების გამოძახება. დაუყოვნებლივ ვახდენთ თანამშრომლების ევაკუაციას შენობიდან მიმდებარე ტერიტორიაზე წინასწარგანსაზღვრულ უსაფრთხო ადგილას (შენობის ფასადის კედლებიდან არაუმცირეს 10-15 მეტრის დაშორებით). ასევე შეძლებისამებრ ხორციელდება მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია. დაუყოვნებლივ უნდა გამოირთოს შენობაში შემავალი ელექტრო გაყვანილობა და გაზომომარაგება. შენობიდან ევაკუაციის გეგმა – წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის გეგმას (იხილეთ დართი №18).

**გასატარებელი რეაგირების ღონისძიებების დეტალური გეგმა სცენარი შიდა საფრთხის N1 რისკის მიხედვით**

№	ღონისძიების დასახელება	ღონისძიების განმახორციელებ აზე ძირითადი პასუხისმგებელი პირი	ღონისძიების განმახორციელებ აზე დამხმარე პირები	განხორციელების ვადები	შენიშვნა
1.	ადრეული გაფრთხილების განგაშის ხმოვანი უწყვეტი სიგნალის ამოქმედება და ქალაქის (მუნიციპალიტეტის) სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამოძახება. სატელეფონო ზარით „112“.	ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი		დაუყოვნებლივ	
2.	საევაკუაციო გზების შემოწმება	საევაკუაციო კომისია		0 + 5 წთ.	
3.	პერსონალისა და თანამშრომელთა ევაკუაცია შენობიდან.	საევაკუაციო კომისია		0 + 7 წთ.	
4.	ევაკუირებულთა სიების გადამოწმება	საევაკუაციო კომისია		0 + 25 წთ.	
5.	პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით.	ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.		0 + 30 წთ.	საჭიროების შემთხვევაში
6.	მატერიალურ ფასეულობათა ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილას.	ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური.		0 + 30 წთ.	
7.	სამაშველო და და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება.	მობილური რეაგირების ჯგუფის		0 + 35 წთ.	
8.	გაზის, წყალმომარაგებისა და ელექტროგომარაგების ძირითადი საკეტების ჩაკეტვა	მობილური რეაგირების ჯგუფის		0 + 40 წთ.	
9.	დასახმარებლად მოსული სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების დახვედრა და მათი ინფორმირება შექმნილი ვითარების შესახებ	მობილური რეაგირების ჯგუფის			დანაყოფების მოსვლისთანავე

**ა ღ დ გ ე ნ ა**

**ხანძრის შედეგად** მიყენებული ზარალის დადგენის მიზნით ადგილობრივი საგანგებო შტაბი ორგანიზებას უკეთებს ზარალის შეფასებას და დაზიანებული შენობის აღდგენისათვის პირველი რიგის ღონისძიებების შემუშავებას. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოების მონიტორინგი. საგანგებო შტაბი ღებულობს ზომებს მერიის ფუნქციონირების სრულად და უმოკლეს დროში აღდგენის მიზნით.

**გასატარებელი აღდგენის ღონისძიებების დეტალური გეგმა სცენარი შიდა საფრთხის მიხედვით**

№	ლონისძიების დასახელება	ლონისძიების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი	ლონისძიების განხორციელებაზე დამხმარე პირები	განხორციელების ვადები	შენიშვნა
1.	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დადგენის მიზნით მზადყოფნის და რისკების მართვის კომისიის გააქტიურება და მისთვის დავალებების დასახვა	საგანგებო შტაბის უფროსი	--- ადმინისტრაციული პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი	რეაგირების შეწყვეტისთან აკმ	
2.	ზარალის შეფასების ორგანიზება	მზადყოფნის და რისკების მართვის კომისია	“---”	რეაგირების შეწყვეტიდან 30 წუთის განმავლობაში	
3.	დაზიანებული შენობის/შენობების აღდგენისათვის პირველი რიგის ღონისძიებების შემუშავება	მზადყოფნის და რისკების მართვის კომისია	“---”	რეაგირების შეწყვეტიდან 2 საათის განმავლობაში	
4.	აღდგენითი სამუშაოების მონიტორინგი	მზადყოფნის და რისკების მართვის კომისია	“---”	მუდმივად	
5.	სამინისტროს ფუნქციონირების სრულად და უმოკლეს დროში აღდგენის მიზნით ზომების მიღება	საგანგებო შტაბი	“---”	რეაგირების შეწყვეტიდან 12 საათის განმავლობაში	
6.	დაზიანებული შენობის და მისი ცალკეული ელემენტების რეკონსტრუქცია	საგანგებო შტაბი	“---”	სარეაბილიტაციო პერიოდში	